

Пульт управления

ОМА-26.4СВ

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
Сентябрь 2011 года



ОМА-18.6СВ (усиленный)



Пульт выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из пластика, который снабжен гибким кабелем. На лицевой панели корпуса расположены три кнопки управления: кнопка «**СТОП**» (красная) для установки турникета в режим «Закр^ыт», «**←**» и «**→**» для установки прохода в выбранном направлении. Рядом с кнопками расположены соответствующие световые индикаторы.

Пульт кабелем подключается к турникету через колодки. Под крышкой пульта расположена колодка для подключения СКУД. На задней (торцевой) части усиленного пульта установлены две дополнительные клавиши свободного прохода. Усиленный пульт управления позволяет реализовать все 9 режимов работы (одиночный и групповой проход).

Подключение пульта управления														
Контакт разъема пульта	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Цвет жилы провода кабеля КСПВ 12х0,5 пульта управления	красный	розовый	синий	фиолетовый	голубой			желтый	оранжевый	зеленый	коричневый	серый	белый	черный
Обозначение	R	L	R-i	S	L-i	Red-L	Red-R	Green-L	Green-R	PAS-L	PAS-COM	PAS-R	15V	GND
Описание	Разрешить проход (потенциальный вход)		Разрешить проход (импульсный вход)	СТОП	Разрешить проход (импульсный вход)					Есть проход		Есть проход		Общий
	вправо	влево	вправо		влево	влево	влево	вправо						

Схема соединений

